

**הנדון: מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 15/2024 לאספקה והתקנה של מזגנים
במוסדות חינוך ומבני ציבור**

1. **מועד הגשת המכרז נדחה בזאת לתאריך 27/08/24 בשעה 12:00.**
2. המציעים מתבקשים לשים לב כי מדד המחירים לצרכן הקובע בערבות המכרז הינו יולי 2024 (כלומר אין שינוי בנוסח הערבות)
3. מצ"ב מענה לשאלות שנשאלו במסגרת במכרז שבנדון
4. יש לצרף מסמך זה חתום כמענה למכרז

מס' סידורי	סעיף מספר	עמוד	פירוט השאלה	מענה
1.	כללי	כללי	נבקש סטייה בתפוקות BTU של 15% למעלה למטה.	מקובל
2.	כללי	כללי	נבקש הצמדה למדד תשומות הבנייה.	לא מקובל
3.	3 13.3 7 5 7.1	7 13 32 39 49	נבקש להבהיר כי האופציה להארכת ההסכם תהיה הדדית בהסכמה מראש של שני הצדדים, ולא רק של האשכול.	לא מקובל
4.	5.5 10.9.6 2.1	8 12 62	נבקש להוסיף לניסוח לעניין עמידה בתקנים, גם את האפשרות הבאה: "המציע מתחייב לספק ולהתקין מזגנים שיהיו בעלי מקדם יעילות SCOP ודירוג אנרגיה A+ לפחות, מאושר ע"י משרד האנרגיה והתשתיות".	כאמור בהתאם לאישור משרד האנרגיה בלבד
5.	12.5	14	נבקש מהאשכול לאפשר למציע לא זוכה לקבל בדואר רשום חזרה את הערבות שהוגשה במסגרת הצעתו.	אין שינוי
6.	15.2 15.3.1	16	נוסח ערבות עבור הרשות (שתבחר להתקשר עם הספק) מתוך האשכול הינה ללא הפניה לנוסח הקיים בהסכם (מסומן כנספח ו'). נא עדכנו הפנייה.	מקובל, יופנה לנספח ו'
7.	15.2 6 6	16 32 40	נבקש לתקן, הפקדת ערבות ע"י הזוכה תוך 10 ימי עבודה.	מקובל

עמוד 1 מתוך 14

חתימה וחותמת המציע: _____

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | INFO@WESTNEGEV.ORG.IL

אופקים | אשכול | בני שמעון | חוף אשקלון | לקיה | מרחבים | נתיבות | רהט | שדות נגב | שדרות | שער הנגב

8.	מסמך א(8) – ערבות בנקאית פס' 3	31	9	16.5	נבקש לעדכן את הסעיפים כך שחילוט הערבות על ידי המזמין יהיה כפוף לכך שלספק ניתנה הודעה מראש ובכתב של לפחות 10 ימי עסקים טרם ההחלטה על מימושה, ההודעה הנ"ל כללה נימוק בדבר דרישת המזמין לחילוט הערבות, ולאחר שניתנה לקבלן הזדמנות סבירה לתקן את ההפרה (לכאורה) וכן להשמיע טענותיו ולהתגונן בקשר לטענת ההפרה האמורה. כמו כן, נבקש להבהיר כי חילוט ערבות עקב הליך משפטי, ייעשה בכפוף לקבלת פסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו ושלספק ניתנה הזדמנות להצטרף להליך, להתגונן ולהשמיע את טענותיו ו/או כי משא ומתן לא יתאפשר, אלא אם ניתנה הסכמתו המפורשת של הקבלן לפשרה שהושגה.
9.	10.10	34			נבקש להוסיף לסיפת הסעיף את המילים הבאות: "והכל בהתאם למסמכי המכרז".
10.	10.15 10.17 17.2.10	34 58			נבקש כי האמור להלן לא ייחשב כהעברה/המחאה אסורה ו/או הדורשת את אישור המזמין: "למעט, המחאת זכויות בתוך קבוצת החברות של הקבלן, לרבות שינוי אחזקות ורה-ארגון (כדוגמת שינויים בבעלות או בשליטה), בכפוף לכך שזכויות המזמין לא תפגענה".
11.	10.15 10.16	34			נבקש לאשר מראש אפשרות של ביצוע העבודות באמצעות קבלני משנה של הקבלן, שכן כך הקבלן פועל וכך נהוג בשוק. זאת כמובן מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן לקיום הוראות ההסכם. ככל שבקשתנו הנ"ל לא תתקבל, נבקש כי לכל הפחות כי המזמין יסרב ליתן אישור כאמור מטעמים סבירים בלבד.
12.	11 9 9.4	35 40 50			נבקש למחוק את הדרישה המעמידה חובה על הספק להפריש בשיעור של 7% מהתמורה כולל מע"מ - עבור דמי ניהול ופיקוח. מדוע הספק נדרש לשאת בעלויות תפעול של האשכול – אין בדברים היגיון? מדובר בדרישה שאינה

	מקובלת בקשר עם ביצוע השירותים ואף אינה סבירה. נא מחקו את הדרישה.			
	לחילופין, ככל שהאשכול יסרב למחוק את הדרישה נבקש להפחית את התשלום לניהול הליך מכרזי לשיעור של 1.5% משווי התמורה (במקום 7%), לפי העניין.			
אין שינוי	נבקש כי זכות האשכול לביטול ההסכם תהיה אך ורק בשל הפרה יסודית של הספק את ההסכם שלא תוקנה תוך 7 ימי עסקים או הפרה שאינה יסודית שלא תוקנה תוך 14 ימי עסקים וכי בכל מקרה תינתן להספק התראה על ביטול ההתקשרות מראש ובכתב של לפחות 10 ימי עסקים וכי תוענק לו זכות להתגונן ולתקן את ההפרה.	35	15.3	13.
	לחילופין, והיה ולא תתקבל שאלתנו כאמור, נבקש כי סיום תקופת ההתקשרות (כהגדרתה במסמכי המכרז) תעשה במתן הודעה מוקדמת של 60 ימים (במקום 30 ימים) מראש לכל הפחות.	37	25.1	
		48	7.4	
		57	17.1	
מקובל לחילופין 25% הנחה ממחירון דקל.	נבקש לתקן, 20% הנחה ממחירון דקל בלבד, ולא ממחירון יצרן כפי שצוין בסעיף 21. כני"ל לגבי עבודות נלוות להתקנה בסעיף 22.	37	21	14.
			22	
אין שינוי.	נא למחוק את הפסקה – לא ניתן למנוע זכות הגישה לערכאות שהיא זכות חוקתית על-חוקית.	14	13.3	15.
		37	23	
		40	10	
אין שינוי	נבקש להבהיר/להחליף כל התייחסות ביחס לכלל הסעיפים הנוגעים לאחריות הספק בנוסח המצורף הבא:	46	2.3	16.
	1. כי אחריות הספק תהיה אך ורק ביחס לנזקים ישירים שנגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו וכי הספק לא יישא באחריות לנזקים עקיפים, תוצאתי, לרבות כלכליים ואגביים שייגרמו לאשכול ו/או לצד שלישי כלשהו. כמו כן, אחריות הספק לא תחול במקרה שבו	48	7.5.2	
		50	10.1	
		55	14.1	
			14.2	
		61	1.17	
		63	4.1	
		64	10	

עמוד 3 מתוך 14

חתימה וחותמת המציע: _____
 © כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | INFO@WESTNEGEV.ORG.IL

אופקים | אשכול | בני שמעון | חוף אשקלון | לקיה | מרחבים | נתיבות | רהט | שדות נגב | שדרות | שער הנגב

14.3	66	הנוק נגרם עקב "כוח עליון" ובכלל זה: פגעי טבע, מגיפות, השבתה, מלחמה וכיו"ב". כי האחריות למזגנים חדשים תהא ממועד התקנתם, וכאמור בהתאם לתעודת האחריות של המזגן ובכפוף להוראות הדין.	מקובל. הסעיף ימחק.
17.11.5	51	נבקש למחוק את הסעיף – הדרישה אינה רלוונטית לנושא מכרז זה.	
18.14.3 14.5 1.21	55 62	נבקש לתקן את סעיפים אלה וכל הנוגע לחובת השיפוי של הספק, כך שחובת השיפוי שלו כלפי האשכול תהא בכפוף לאחריותו של הספק לפי דין ורק על פי פסק-דין חלוט וזאת בכפוף לכך שניתנה הודעה מראש על מנת שיוכל להתגונן באופן סביר בפני תביעה כאמור. בנוסף, נבקש להוסיף הוראה מפורשת לפסקה זו בנוסח הבא: "חובת השיפוי של הספק תקום בכפוף לקיום האשכול את התנאים המצטברים הבאים: (1) תודיע להספק בסמוך לאחר קבלת כל דרישה/תביעה הנובעת מהסעיף האמור; (2) תיתן להספק אפשרות לנהל את ההגנה מול כל דרישה/תביעה הנובעת מהסעיף האמור; (3) לא תתפשר, מבלי לקבל את הסכמת הספק לכך מראש ובכתב; (4) תאפשר להספק לקבוע את קו ההגנה וזהות עורכי הדין שינהלו את ההליך בקשר לסעיף האמור; (5) תמציא להספק כל מסמך ו/או מידע שיידרש לניהול הגנתו בפני דרישה/תביעה הנובעת מהסעיף האמור".	אין שינוי.
19.14.4	55	אנו מבקשים למחוק את הסעיף, ולהחליפו ב: "האשכול יהיה רשאי לבצע קיזוז ולנכות מסכום כלשהוא המגיע לספק עפ"י הסכם זה, רק לאחר שניתנה לספק הודעה מראש בת 7 ימים על כוונת האשכול לבצע קיזוז זה בצירוף אסמכתאות, ולספק תינתן הזכות להשיב או להתגונן בפני הדרישה תוך 3 ימים (והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי) והצדדים יקיימו הליך בירור שתוצאותיו יהיו בהסכמת הצדדים, מבלי לגרוע מכל	לא מקובל. מוסכם כי תינתן לספק הודעה על הכוונה לקיזוז בת 7 ימים מראש.

	סעד או תרופה להם זכאים כל אחד מהצדדים עפ"י כל דין או הסכם.			
	בכל מקרה מובהר כי סעיף הקיזוז לא יעלה על שיעור של 3% משווי ההזמנות (מצטבר) שיבצע האשכול במהלך כל תקופת ההסכם.			
כן, לאחר סיום ההתקנה ערבות הביצוע תוחלף בערבות טיב	נבקש להבהיר האם קיים ערבות נוספת מעבר לאלו שצוינו בתנאים המיוחדים במסמכי המכרז (ערבות אוטונומית וערבות בנקאית).	56	16.3	.20
מקובל	נבקש לשנות את מניין הימים מ-3 ימים ל-7 ימים.	58	17.2.6	.21
מקובל	נבקש לשנות את מניין הימים מ-10 ימים ל-14 ימים.	58	17.2.8	.22
מבצע העבודה בעצמו נדרש להיות בעל רישיון בהתאם לסוג העבודה, ככל ונדרש רישיון כאמור. (למען הסר ספק, התקנת המזגן אינה דורשת רישיון אך הכנת תשתית חשמל דורש רישיון חשמלאי)	נבקש להבין האם הדרישה היא שרק למציע הראשי יהיה רישיון קבלן בתוקף, או שמא יש צורך שכל אחד מהמתקנים נדרש לרישיון קבלן בתוקף (למרות שהדבר אינו מקובל בענף)? הדרישה היא שלמתקין יהיה תעודת מתקין מורשה למערכות קירור ומיזוג אוויר.	61	1.1	.23
ראו מענה בהמשך	ישנן דרישות שבקורות תקלה על טכנאי להגיע לתקלות תוך שעות ספורות בלבד ממועד הקריאה .	62	1.19	.24
	הדרישות אינן סבירות, וודאי שלא מעשית.	63	4.2	
	זמן התיקון תלוי בנסיבות של כל תקלה לגופה.	64	8.3	
	על כן, נבקש לעדכן את הסעיפים, כך שיובהר מתן שירות תיקון יבוצע בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006, כך שזמן התיקון מרגע הקריאה יעמוד על 72 שעות ומעלה, וזאת מבלי לגרוע מהאפשרות לבקש ארכה מהאשכול, לפי העניין. באשר לתיקונים דחופים ומקרי חירום – נבקש כי זמן תיקונים דחופים יתואם בין הצדדים בהסכמה בהתאם לכל מקרה פרטני.	66	14.2	
אין שינוי	נבקש לתקן, הספק יעביר דוח פירוט התקנות בהתאם לבקשת המזמין.	63	4.7	.25

לא מקובל.	נבקש לשנות את ההוראות הסעיף ביחס לפיצוי מוסכם שנקבע, כדלקמן:	62	1.20	.26
	1. נבקש כי טרם הטלת הפיצוי המוסכם, האשכול תעניק להספק זכות להתגונן והזדמנות לתקן את ההפרה תוך 3 ימי עסקים לפחות ממועד קבלת ההודעה על כך.	63	4.3	
	2. הפיצויים המוסכמים שנקבעו יהיו כסעד יחיד ובלעדי ביחס להפרות שבגינן נקבע הפיצוי המוסכם.	64	8.4	
	3. האשכול לא יהיה רשאי לבטל ו/או לסיים את ההסכם בגין עיכובים/איחורים בביצוע/מסירת/השלמת העבודות על ידי הספק/הפרות יסודיות, כל עוד הספק משלם את הפיצויים המוסכמים המפורטים בהסכם.			
	4. נבקש להחרגת הזכות לגבות פיצויים מוסכמים בנסיבות בהן אי ביצוע העבודות או ביצוען באיחור, אשר לא נבעו מאירועים שהיו בשליטת הספק.			
	נבקש כי ההיקף המצטבר של הפיצויים המוסכמים אשר יושתו על הספק לאורך כל תקופת ההתקשרות (מצטבר) לא יהיו גבוהים מסך של 5% מסך התמורה שתשולם לספק בפועל.			
מקובל ובלבד והספק מבהיר זאת לאשכול / רשות מקומית טרם ביצוע אחת מהפעולות הנקובות.	נבקש לחדד ולהבהיר כי על המציע לא יחולו התחייבויות הנובעות מאספקה בפועל של המזגנים לאשכול, והאחריות על המזגנים עוברת לידי האשכול, בקרות כל אחד מהמקרים הבאים : (א) מקום שבו האשכול מושך את הטובין - ללא דרישה או ציון מועד להתקנתם כנקוב בחוזה ; וכן (ב) במקרה שבו מועד התקנת המזגנים לא נקבע ולא תואם על ידי האשכול או בחלוף המועדים הנקובים בשל כך.	65	10.5	.27
אין שינוי	נבקש לבטל את הדרישה לתשלום 10% הוצאות משרד במקרה כמפורט בסעיף דנן.	65	10.6	.28

29.	מפרט טכני	69	נבקש שעבודות ריתוך, סורגים ותושבות לא סטנדרטיות יתומחרו בניפרד.	אין שינוי
30.	מפרט טכני	70	כל עבודה המתבצעת מלוח החשמל למעבה/ מאייד, יבוצעו ע"י המזמין. לחלופין, יתומחרו בניפרד.	אין שינוי
31.	מפרט טכני	70	נבקש שצמת הצנרת תעבור בתעלת PVC. במידת הצורך ותותקן תעלת פח, תתומחר בניפרד.	אין שינוי
32.	1.1.3	6	נבקש לאחר המילים "עד 20%" את המילים "מהתפוקה המקסימלית של המזגן המוצע (מזגני אינוורטר המוצעים)"	מקובל
33.	5.5	8	נבקש להוסיף לאחר המילים "הינם בעלי" את המילה "תו"	מקובל
34.	8.3	10	נבקש להסתפק באישור קיום ביטוחי חתום ע"י המבטחת	אין שינוי
35.	10.9.6	12	נבקש להוסיף לאחר המילים "הינם בעלי" את המילה "תו"	מקובל
36.	15.2	16	נבקש להבהיר מהו המועד הקובע ?	יולי 24 ראו נוסח ערבות הצעה
37.		19	נבקש להוסיף לאחר המילים "לכל דבר ועניין" את המילים "בקשר עם מכרז זה"	מקובל
38.	4	20	נבקש להוסיף לאחר המילים "הינם בעלי" את המילה "תו"	מקובל
39.		21	נבקש למחוק את המילה "המציע" ובמקומה לכתוב "ומוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע". בנוסף נבקש למחוק את המילה "מהצעת" ובמקומה לכתוב "מהצעת המציע". בנוסף נבקש למחוק את המילה "אזכה" ובמקומה לכתוב "המציע". זוהי בנוסף נבקש למחוק את המילה "אקיים" ובמקומה לכתוב "המציע". יקיים בנוסף נבקש למחוק את המילה "אפעל" ובמקומה לכתוב "המציע". יפעל"	מקובל. בחתימה על התצהיר בנוסח המשמעות תהיה גם כמבוקש בהבהרה זו.

	בנוסף נבקש למחוק את המילה "אני" ובמקומה לכתוב "המציע" בנוסף נבקש למחוק את המילה "שירותי" ובמקומה לכתוב "שירותיו"			
מקובל.	נבקש למחוק את המילה "המציע" ובמקומה לכתוב "ומוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע". בנוסף נבקש למחוק את המילה "מהצעת" ובמקומה לכתוב "מהצעת המציע"	24		40.
יש לקרוא את הפסקה הראשונה והשנייה של הערבות ביחד. אין שינוי בנוסח הערבות	נבקש הבהרה למה הכוונה בפסקה "שתדרשו מאת המבקשים בקשר וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז מס' 15/2024 לאספקה והתקנה של מזגנים במוסדות חינוך ומבני ציבור שפורסם על ידכם ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי הסכם ההתקשרות במסגרתו"	31		41.
מקובל	בנוסף נבקש לשנות למחוק את המילים "תוך 7 ימים" ובמקום לכתוב "תוך 10 ימים או 7 ימי עסקים" ועוד נבקש להוסיף לאחר המילים "דרישתכם בכתב" את המילים "באמצעות דואר רשום".	33	10.6	42.
הבקשה נדחת	נבקש להוריד את גובה שיעור אחוז מהתמורה מ "7%" ל – "3%"	35	11 (ולאורך כל מסמכי המכרז וההסכם)	43.

מקובל.	נבקש לשנות את משך התקופה מ "120 ימים" ל – "90 ימים" כפי שמצוין במסמכי המכרז דלעיל	36	17	.44
נדרש	נבקש הבהרה האם נדרש אישור גריטה של משרד האנרגיה ?	36	20	.45
ניתן לחילופין אחוז הנחה של 35% ממחירון דקל.	החל מאפריל 2024 מחירוני החברה פוקטרו ונורמלו במחירי הפרופורמה של המזגנים ובהתאם לכך השתנה יחס ההנחה, אחוז ההנחה המקסימלי שניתן הוא 24% /או במידה ולא תאושר הבקשה, נבקש להשתמש במחירון יוני 2023 באחוז ההנחה לבקשתכם.	37	21	.46
מקובל חלקית, 25%	נבקש לשנות את גובה אחוזת ההנחה מ "30%" ל – "10%"	37	22	.47
הבקשה נדחית	נבקש לקבל מחירון תוספות כדוגמת קידוחים מעבר ל 1 שמפרט, הנפה וכו'	37		.48
הבקשה נדחית	נבקש לתמחר את פירוק המזגן והגריטה מחוץ למחיר ההתקנה הבסיסית	37		.49
מקובל, לחילופין.	נבקש למחוק את המילים "לרבות באמצעות הפקסימיליה" ובמקום לכתוב "באמצעות דואר רשום"	42		.50
מקובל	נבקש למחוק את המילים "מיד עם קבלתה" ובמקום לכתוב "במועד סמוך לקבלתה"	47	3.8	.51
מקובל	נבקש למחוק את המילים "תוך 2 ימי עסקים" ובמקום לכתוב "3 ימי עסקים"	48	7.4	.52
מקובל	נבקש למחוק את המילה "והיזם" ומקום לכתוב "והקבלן" לאורך הסעיף וכן למחוק את המילים "וכל הבאים מכוחה"	49	7.6.1	.53
לא מקובל.	נבקש למחוק את המילה "כל"	49	7.6.2	.54
לא מקובל	נבקש למחוק את המילים "מתחייב להעביר לאשכול" ובמקום לכתוב "יעביר לפי דרישת האשכול"	50	9.4	.55

ללא שינוי	נבקש להוסיף לאחר המילים "כל פגם וליקוי" את המילים "(למעט פגם או ליקוי שנגרמו למתקנים במזיד)"	51	12.1	.56
מקובל.	נבקש להוסיף לפני המילים "והודעה מנומקת" את המילים "שלא בהתאם להוראות הסכם זה".	51	12.3.3	.57
ללא שינוי	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים " ובלבד שנזקים או פגמים או ליקויים כאמור בסעיף זה לא נגרמו ע"י המזמינה ו/או כל מי מטעמה במזיד	52	12.6.1	.58
ללא שינוי	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "ולאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו"	53	12.6.3	.59
מקובל	נבקש לשנות את מס' הימים מ "בתוך 3 ימים" ל " בתוך 3 ימי עסקים"	53	12.7	.60
ללא שינוי.	נבקש להוסיף חדש (14.7) ובו יש להכפיף כל חובת שיפוי של הקבלן לקיומו של פס"ד חלוט שביצעו לא עוכב לכך שהמזמינה תודיע לקבלן בסמוך לאחר קבלת כל דרישה / תביעה הנובעת מהסעיף האמור, שהמזמינה תיתן לקבלן אפשרות לנהל את ההגנה מול כל דרישה / תביעה כאמור ולא תתפשר בכל דרישה / תביעה מבלי לקבל את הסכמת הקבלן לכך מראש ובכתב".	55	14	.61
מוסכם להוסיף אחרי "יהיה אחראי לפי דין" שאר הסעיף ללא שינוי.	נבקש למחוק את המילה "לבדו" וכן להוסיף את המילים "לפי דין" לאחר המילים "יהיה אחראי" וכן למחוק את המילים "ו/או למי מטעמם ו/או לצד שלישי כלשהו"	55	14.1	.62
ללא שינוי	נבקש למחוק את המילה "לבדו"	55	14.2	.63
ללא שינוי	נבקש למחוק את המילים "ו/או לפצותה"	55	14.3	.64
ללא שינוי	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "המזמינה או האשכול	55	14.4	.65

	יודיעו לקבלן מראש ובכתב על הכוונה לבצע קיזוז בצירוף אסמכתאות, ולקבלן תינתן הזכות להשיב או להתגונן בפני הדרישה תוך 3 ימי עסקים			
ללא שינוי	נבקש למחוק את המילה "לפצות" ובמקום לכתוב "לשפות" וכן למחוק את המילה "כל"	55	14.5	.66
ללא שינוי	נבקש לשנות את מס' הימים מ "בתוך 7 ימים" ל " בתוך 7 ימי עסקים"	56	16.4	.67
ללא שינוי	במקרה כזה נבקש לשמור על זכות הקבלן לערוך שינויים ככל שימצא לנכון בנוסח הערבות / הסדר התביעות.	57	16.9	.68
ללא שינוי	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "האמור בסעיף זה הינו למעט אם אי ביצוע העבודות או ביצוען באיחור נבעת מנסיבות שלא היו בשליטת הקבלן , לרבות כוח עליון"	58	17.2.6	.69
מקובל	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "בכפוף לתנאים למימוש ערבות הקבועים בסעיף 16 לעיל"	59	17.7.3	.70
אין שינוי	נבקש למחוק את המשפט "ולחייב את הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת תקורה בשיעור 10%"	59	17.7.4	.71
מקובל	נבקש לשנות את מס' השעות מ "48 שעות מזמן" ל "72 שעות מזמן"	60	20	.72
בהתאם לדרישת החוק, ראו מענה לעיל	נבקש כי חובת בעלות רישיון קבלן בתוקף יהיה על המציע בלבד	61	1.1	.73
מקובל	נבקש כי חובת אישור מתקין מטעם היצרן יהיה על המציע בלבד	61	1.2	.74
מקובל	נבקש למחוק את המילים "(..לכל מזגן מיום התקנתו/ אספקתו...) ובמקום לכתוב "(.. לכל מזגן מיום אספקתו..)"	61	1.6	.75

אין שינוי	נבקש לשנות את מס' השעות מ "תוך 48 שעות" ל "תוך 42 שעות"	62	1.19	.76
יפחת לכדי 200 ש	נבקש לשנות את גובה הקנס מ "250 ש" ל "150 ש"	62	1.20	.77
מקובל	נבקש להוסיף לאחר המילים "הינם בעלי" את המילה "תו"	62	2.1	.78
כן	נבקש הבהרה האם נדרש אישור גריטה של משרד האנרגיה ?	63	3.8	.79
מקובל תוך 48 שעות	נבקש לשנות את טווח הזמן מ "תוך 24 שעות" ל "תוך 2 ימי עסקים".	63	4.2	.80
אין שינוי	נבקש לשנות את טווח הזמן מ "תוך 72 שעות" ל "תוך 3 ימי עסקים". נבקש לשנות את גובה הקנס מ "250 ש" ל "150 ש"	63	4.3	.81
מקובל להוסיף בסיפא הסעיף "לפי דין" בלבד.	נבקש למחוק את המילה "בלבד" ובמקומה לכתוב "לפי דין"	64	10.1	.82
ללא שינוי	נבקש למחוק את המילים "במלואו האחריות עבור כל הנזקים" ובמקום לכתוב "עקב מעשה / מחדל שהספק ו/או מי מטעמו באחריות לפי דין עבור הנזקים". וכן נבקש למחוק את המילים "לכל גוף שהוא"	64	10.3	.83
אין שינוי	נבקש למחוק את המשפט "בתוספת 10% הוצאות משרד ו/או להביא לביטול ההתקשרות, שניהם יחד או כל אחד מהם לחוד"	65	10.6	.84
מקובל תוך 48 שעות	נבקש לשנות את טווח הזמן מ "תוך 24 שעות" ל "תוך 2 ימי עסקים". ולשנות את זמן ההגעה במקרים דחופים מ "4 שעות" ל "יום עסקים".	66	14.2	.85
אין שינוי	נבקש כי יימחקו המילים "למשך כל תקופת אחריות הקבלן על פי דין" ובמקומן יתווספו המילים "למשך 3 שנים מתום תקופת ההסכם"	76	1.1	.86

עמוד 12 מתוך 14

חתימה וחותמת המציע: _____
 © כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | INFO@WESTNEGEV.ORG.IL

אופקים | אשכול | בני שמעון | חוף אשקלון | לקיה | מרחבים | נתיבות | רהט | שדות נגב | שדרות | שער הנגב

אין שינוי	נבקש כי יימחקו המילים "וכן גורמים נוספים אשר המזמין התחייב לכלול בשם המבוטח ו/או כמוטב לקבלת תגמולי ביטוח לפני קרות מקרה הביטוח"	76	1.4	.87
אין שינוי	נבקש כי תמחק המילה "מיידית"	77	1.8	.88
אין שינוי	נבקש כי לפני המילה "ו/או" תתווסף המילה "בגין" לאורך הסעיף	77	1.10	.89
אין שינוי	נבקש כי לפני המילה "ו/או" תתווסף המילה "בגין"	77	1.11	.90
אין שינוי	נבקש כי יימחקו המילים "וכן ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין כלי רכב ו/או כלי (רכוש וגוף) צמ"ה אשר אינם חייבים בביטוח חובה" ובסוף הסעיף יתווספו המילים "בגבול אחריות בסך של 500,000 ₪ בגין נזק אחד."	78	1.14.2	.91
אין שינוי	נבקש כי יימחקו המילים "הביטוח (למעט ביטוח מקיף)...לא יחול לטובת אדם שגרם בזדון"	78	1.14.3	.92
אין שינוי	נבקש כי יימחקו המילים "בשמו ובשם מי מטעמו" וכן נבקש יימחקו המילים "מכל סוג"	78	1.15	.93
אין שינוי	נבקש כי מספר הימים ישונה ל-7 ימים	78	1.16	.94
אין שינוי	נבקש כי יימחקו המילים "באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות... ו/או כדי לסכן חיי אדם"	79	1.21	.95
אין שינוי	נבקש כי ימחקו המילים "ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים"	79	1.22	.96
אין שינוי	נבקש למחוק את הסעיף	79	1.24	.97
אין שינוי	נבקש כי בסופו יתווספו המילים "על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10 יום ממועד בקשתו של המזמין בכתב להמצאת אישור כאמור."	79	1.29	.98

99.	כל הסיכונים	80	נבקש להסיר את קוד 345	אין שינוי
100	הרחבות לפרק א'	80	יש לציין סכומי ביטוח לכל הרחבה.	נבקש לרשום הרחבות בהתאם לפוליסה הקיימים אצל הקבלן
101	צד ג'	81	נבקש להסיר קוד 334	אין שינוי
102	רעד והחלשת משען ונזק עקיף עקב פגיעה במתקנים וכבלים תת קרקעיים והוצאות הגנה בהליכים פליליים	81	נבקש לציין סכומי ביטוח	נבקש לרשום הרחבות בהתאם לפוליסה הקיימים אצל הקבלן
103	חבות בגין נזק רכוש וגוף	81	נבקש להסיר הרחבות אלו	אין שינוי
104	מעבידים	82	נבקש להסיר קוד 334.	אין שינוי
105		85	נבקש להוסיף לאחר המילים "שתגיע אלינו" את המילים "באמצעות דואר רשום" בנוסף נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "ערבות זו אינה ניתנת להעברה או הסבה או המחאה לאחר. בכל צורה שהיא"	אין שינוי
106		86	נבקש למחוק את המילים "לרבות באמצעות פקסימיליה" ובמקום לכתוב "באמצעות דואר רשום"	אין שינוי

חתימת המציע: _____

עמוד 14 מתוך 14

חתימה וחותמת המציע: _____

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | INFO@WESTNEGEV.ORG.IL

אופקים | אשכול | בני שמעון | חוף אשקלון | לקיה | מרחבים | נתיבות | רהט | שדות נגב | שדרות | שער הנגב